



OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Zagrodno

Woda na terenie gminy Zagrodno dostarczana była z wodociągów sieciowych w Zagrodnie, Brochocinie i Olszanicy przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie. Ponadto na terenie Gminy Zagrodno działa 1 podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

W okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. pobrano 8 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe i podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej oraz 3 próbki wody pobrane w ramach nadzoru bieżącego przez PPIS w Złotoryi, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) – jakość wody w zakresie badanych parametrów odpowiadała wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu, za wyjątkiem wody z wodociągu sieciowego w Olszanicy (zaniżona wartość pH) postępowanie administracyjne w toku. Podjęto działania naprawcze zmierzające do przywrócenia właściwej jakości wody do spożycia przez ludzi. Zlecone zostały ponowne badania wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi oczekuje na przedstawienie wyników badań.

W myśl §12 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne mogą przeprowadzić ocenę ryzyka. Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie nie przedstawił oceny ryzyka.

Kontrolny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2023 r. wykazał, że jakość wody spełnia wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia, wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z §15 rozporządzenia należy wykonać w 2028 r.



Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotorzy stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów sieciowych w Brochocinie i Zagrodnie oraz ujęcia indywidualnego w Jadwisinie 24, natomiast dla wodociągu sieciowego w Olszanicy stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Dane osoby podpisującej z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotorzy (Dyrektora PSSE w Złotorzy)
Łukasz Łęski Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego
<i>pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym</i>