



Złotoryja, 2025-05-07

HK.9022.2.16.2025.KSK

Wójt Gminy Zagrodno
Zagrodno 52
59-516 Zagrodno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że na podstawie sprawozdania z badania wody nr 0270/S/25 z dnia 29.04.2025r. (próbka wody pobrana w dniu 14.04.2025 r.) z wodociągu sieciowego w Olszanicy (punkt poboru wody – Świetlica Wiejska Olszanica 78c - łazienka damska, zawór czerpalny przy umywalce) w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych stwierdzono niezgodną z wymaganiami jakość wody do spożycia przez ludzi uwagi na zaniżoną wartość pH- $6,4 \pm 0,1$ (wartość parametryczna 6,5 - 9,5).

Dane osoby podpisującej z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi (Dyrektora PSSE w Złotoryi)
Łukasz Łęski
Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego
pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. adresat (e Doręczenie - PURDE)
2. Sekcja Higieny Komunalnej PSSE w Złotoryi - aa. (EZD)

